

Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Ivana viteza Trnskog (u daljnjem tekstu: Škola),
Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.), članka 3. Pravilnika
o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine", broj 116/11.), Školski odbor na
VIII. redovnoj sjednici održanoj 29. prosinca 2017. godine donosi

P R A V I L N I K O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Škola utvrđuje:

- *mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara*
- *ustrojstvo i način provođenja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavljaju tu kontrolu*
- *način upoznavanja radnika, prigodom stupanja na rad s opasnostima od požara na mjestu rada*
- *radnike zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara*
- *obvezu ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara i odgovornost zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara*
- *dužnost radnika u slučaju nastanka požara*

Članak 2.

Ovim pravilnikom uređuje se i način provođenja programa osposobljavanja radnika Škole za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike Škole te na treće osobe za vrijeme njihovog boravka u Školi.

Zaštita od požara u Školi organizira se i provodi u svim prostorima i okolišu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odredbama ovoga Pravilnika.

USTROJSTVO I NAČIN UNUTARNJE KONTROLE

Članak 4.

U Školi ravnatelj određuje jednog radnika koji neposredno organizira i brine se o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara te vrši unutarnju kontrolu glede provođenja mjera zaštite od požara.

Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja radnik koji ima minimalno srednju stručnu spremu tehničkog smjera i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 5.

Radnik iz članka 4. ovog Pravilnika :

- *izvješćuje organe Škole i ravnatelja te druge ovlaštene organe o poduzimanju potrebitih mjera zaštite od požara, te o uočenim problemima i nepravilnostima*
- *ostvaruje uvid u rad organa i pojedinih zaposlenika u svezi sa zaštitom od požara*
- *obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara*

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

➤ Članak 6.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Škola će skrbiti:

- 1. da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,*
- 2. da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara,*
- 3. da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara,*
- 4. da se redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja iz točke 3. ovoga članka te čuva sva dokumentacija o obavljenim pregledima*
- 5. da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole,*
- 6. da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara,*
- 7. da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpaci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto,*
- 8. da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu,*
- 9. da se u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata,*
- 10. da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima,*
- 11. da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara,*
- 12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.*

UPOZNAVANJE RADNIKA I UČENIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 7.

Ravnatelj ili radnik kojega za to ovlasti ravnatelj dužan je radnike škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Članak 8.

Radnici Škole dužni su uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ravnatelj. Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 9.

U okviru izvođenja obrazovnih programa radnici Škole imaju stalnu zadaću upoznavati učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Školi.

ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe obvezno je:

- 1. sve hidrante obilježiti oznakama*
- 2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićima*
- 3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm s mlaznicom*
- 4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta*
- 5. otklanjanje uočenih kvarova na hidrantima povjeriti stručnoj osobi*
- 6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija*
- 7. postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu.*

Članak 11.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled*
- periodični pregled*
- kontrolno ispitivanje*

Članak 12.

Redoviti pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga Škola samostalno.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata*
- opće stanje aparata*
- kompletnost aparata*
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila*

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja domar škole.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 2. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka treba povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i povjerava ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku.

Nakon izvršenog periodičnog i kontrolnog ispitivanja vatrogasnih aparata svaki aparat se označava propisanom naljepnicom a dokumentacija o izvršenom pregledu se čuva .

Članak 14.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata Škola će obaviti najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni pritisak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom volumena do 0,5 l.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO₂, Škola će obaviti svake dvije godine.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 15.

Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

- *osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara*
- *nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara*
- *imenjuje osobu iz članka 4. ovog Pravilnika*
- *skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara*
- *dužan je upoznati sve radnike Škole s propisanim mjerama zaštite od požara*
- *organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara.*

Članak 16.

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole imaju obveze:

- *provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara*
- *upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog*
- *nedostataka na objektima, strojevima, opremi, instalacijama i sl.*
- *svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite*
- *od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom*
- *obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara*
- *sve može bitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe*
- *tijekom rada, prijaviti ravnatelju, tajniku ili domaru škole*
- *neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju*
- *izvijestiti vatrogasce na telefonski broj 93.*

Postupanje radnika suprotno obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatra se teškom povredom radne obveze.

DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 17.

Osoba koja prva uoči požar, dužna ga je odmah prema svojem znanju i mogućnostima, a uz uporabu odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Članak 18.

Osoba koja uoči požar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja, tajnika ili domara škole, vatrogasnu postrojbu na telefonski broj 93 i ostale osobe koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

Članak 19.

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 20.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara
- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću.

Članak 21.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 22.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 23.

Radi djelotvornijeg upoznavanja i osposobljavanja učenika u svezi sa zaštitom od požara, u Školi se mogu ustrojiti učeničke vatrogasne postrojbe kao oblik izvođenja programa izvannastavnih aktivnosti.

Članak 24.

Učeničke vatrogasne postrojbe iz članak 23. ovog Pravilnika ustrojavaju se prema mogućnostima Škole i interesima učenika.

Učeničke vatrogasne postrojbe iz članak 25. ovog članka ostvaruju program u suradnji sa DVD s područja Općine Nova Rača.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara, KLASA: Klasa: 012-03-08/09-03, URBROJ: 2103-45-03/09-200 od 29. svibnja 2009. godine.

Članak 26.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na glasnoj ploči u Školi.

KLASA: 003-05/17-01/04

UR.BROJ: 2103-45-01/17-410

Ravnatelj:

 Dario Jaušić

Predsjednik Školskog odbora:

 Marina Halauš